

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目 信息	采购单位	后勤处	论证时间	2025.01.21
	项目名称	配电柜断路器	预算金额	62220 元
	供应商名称	杭州华森电器有限公司（常熟开关浙江服务中心）		

(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)

情况说明：学校图书馆配电房于 2025 年 1 月 21 日检修中发现断路器故障，目前只能维持单路供电保障；经国网（衢州）综合能源服务有限公司—汇亮新能源分公司组织人员现场查巡和论证，判断为配电柜断路器因使用时间长，设备老化，建议更换 2 台。

又因 CW1-2000/4 2000A 抽屉式本体为 2005 年 6 月生产的产品，目前市场无销售，只能配套定制；且 2023 年 9 月在杭州华森电器有限公司（常熟开关浙江服务中心）定制过 CW1-2000/4 2000A 抽屉式本体断路器一台，一年多来未发生任何质量问题。

综合以上情况，建议在杭州华森电器有限公司（常熟开关浙江服务中心）定制 CW1-2000/4 2000A 抽屉式本体断路器 2 台。

组长：李中

(配电柜专业, 高级技师, 1367761359)

姓名	专业	职称	工作单位	联系电话	专家签名
俞梦彪	继电保护	高级技师	汇亮新能源分公司	13511401678	俞梦彪
王华锋	继电保护	技师	汇亮新能源分公司	13757047666	王华锋
陈刚	高压电工	高级技师	汇亮新能源分公司	15067014825	陈刚